



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-varoslavl@mail.ru

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ**

Ярославская область, г. Тутаев, ул. Пролетарская д.30, тел.: 8 (48533)7-01-13) E-mail: ond.tutaev@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 8/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№11 «Колокольчик» Тутаевского муниципального района**

На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Н.Г. от «03» февраля 2017 года № 8, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Колокольчик» Тутаевского муниципального района, юридический адрес: 152303, Ярославская область, г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.93; место осуществления деятельности: 152303, Ярославская область, г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.93, в период с 09.02.2017 по 13.03.2017г. (20 рабочих дней), была проведена плановая выездная проверка главным государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталией Геннадьевной здания, помещений в здании, документации, территории муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Колокольчик» Тутаевского муниципального района, по адресу: 152303, Ярославская область, г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.93, совместно с заведующим МДОУ №11 «Колокольчик» Беловой Еленой Николаевной.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте МДОУ №11 «Колокольчик» отсутствуют распорядительные документы, регламентирующие порядок обучения работников мерам пожарной безопасности (порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума). В том числе: - порядок проведения противопожарного инструктажа - назначение лица, проводящего вводный противопожарный инструктаж; - назначение лиц, проводящих первичный противопожарный инструктаж; -назначение лиц, проводящих повторный инструктаж; - периодичность проведения повторного противопожарного инструктажа; - определение должностных лиц, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму (ПТМ) с отрывом от производства;	Основание: п.3 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.); п.п. 6,12,17,22,36,39,40,43 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645(далее- НПБ 645-2007) п.6 НПБ 645-2007 п.12 НПБ 645-2007 п.17 НПБ 645-2007 п.22 НПБ 645-2007 п.22 НПБ 645-2007 п.36 НПБ 645-2007	15.07.2017	

- назначение лиц, проводящих ПТМ без отрыва от производства; - создание квалификационной комиссии для проверки знаний работников, прошедших обучение ПТМ в организации без отрыва от производства. Разработать на объекте МДОУ №11 «Колокольчик» распорядительные документы, регламентирующие порядок обучения работников мерам пожарной безопасности (порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума) В том числе: - порядок проведения противопожарного инструктажа - назначение лица, проводящего вводный противопожарный инструктаж; - назначение лиц, проводящих первичный противопожарный инструктаж; -назначение лиц, проводящих повторный инструктаж; - периодичность проведения повторного противопожарного инструктажа; - определение должностных лиц, подлежащих обучению пожарно-техническому	п.40 НПБ 645-2007 п.43 НПБ 645-2007		
--	---	--	--

	минимуму (ПТМ) с отрывом от производства; - назначение лиц, проводящих ПТМ без отрыва от производства; - создание квалификационной комиссии для проверки знаний работников, прошедших обучение ПТМ в организации без отрыва от производства.			
2.	На объекте МДОУ №11 «Колокольчик» отсутствует программа проведения вводного противопожарного инструктажа (утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. Разработать на объекте МДОУ №11 «Колокольчик» программу проведения вводного противопожарного инструктажа (утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации.	п.3 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.); п. 14 НПБ 645-2007	15.07.2017	
3.	На объекте МДОУ №11 «Колокольчик» отсутствуют программы проведения первичного противопожарного инструктажа (утверждаются руководителями или лицами, ответственными за пожарную безопасность организации). Разработать на объекте МДОУ №11 «Колокольчик» программы проведения первичного	п.3 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.); п. 18 НПБ 645-2007	15.07.2017	

	противопожарного инструктажа (утверждаются руководителями или лицами, ответственными за пожарную безопасность организации).			
4.	На объекте МДОУ №11 «Колокольчик» не разработан график проведения повторного противопожарного инструктажа (утверждается руководителем организации). Разработать и утвердить на объекте МДОУ №11 «Колокольчик» график проведения повторного противопожарного инструктажа (утверждается руководителем организации).	п.3 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.); п. 23 НПБ 645-2007	15.07.2017	
5.	На объекте МДОУ №11 «Колокольчик» не разработаны и не согласованы специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму непосредственно в организации. Разработать на объекте МДОУ №11 «Колокольчик» специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму непосредственно в организации.	п.3 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.); п.п. 39,51,52,53,54 НПБ 645-2007	15.07.2017	
6.	Двери кладовой для хранения горючих материалов на 2-ом этаже (помещение №5 по техническому паспорту) в детском дошкольном учреждении выполнены из	ст.2 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1.82 СНиП 2.08.02-89* Строительные нормы и правила. «Общественные здания и сооружения» (далее - СНиП 2.08.02-	12.03.2018	

	сгораемых материалов, с пределом огнестойкости менее 0,6 часа. Сертификат пожарной безопасности на двери не предоставлен. Установить двери кладовой для хранения горючих материалов на 2-ом этаже (помещение №5 по техническому паспорту) в детском дошкольном учреждении с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.	89); п.7.4 СНИП 21-01-97* Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений (далее – СНИП 21-01-97*)		
7.	Ширина второго эвакуационного выхода из помещения спальной группы №13 (2-ой этаж, помещение №6 по техническому паспорту) 0,8 метра, что менее нормативной 1,2м. Обеспечить ширину второго эвакуационного выхода из помещения спальной группы №13 (2-ой этаж, помещение №6 по техническому паспорту) не менее нормативной 1,2метра.	ст.2 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.6.16 СНИП 21-01-97*; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009).	12.03.2018	
8.	Второй эвакуационный выход из музыкального зала детского дошкольного учреждения (помещение №27 по техническому паспорту), не соответствует проектным решениям и требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, коридор (2-ой этаж, помещение №56 по техническому паспорту) разделен на два помещения (кабинета). Выполнить второй эвакуационный выход из музыкального зала детского дошкольного учреждения (помещение №27 по техническому	п.33 ППР в РФ; ст.2 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.6.9*(б) СНИП 21-01-97*; ст.89 ч.3 п.2 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ).	12.03.2018	

	паспорту), в соответствии с проектным решением и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а именно, восстановить коридор (2-ой этаж, помещение №56 по техническому паспорту-коридор).			
9.	Двери кладовой для спортивного инвентаря на 1-ом этаже (помещение №35 по техническому паспорту) в детском дошкольном учреждении выполнены из сгораемых материалов, с пределом огнестойкости менее 0,6 часа. Сертификат пожарной безопасности на двери не предоставлен. Установить двери кладовой для спортивного инвентаря на 1-ом этаже (помещение №35 по техническому паспорту) в детском дошкольном учреждении с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.	ст.2 Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п.1.82 СНиП 2.08.02-89*; п.7.4 СНиП 21-01-97*.	12.03.2018	
10.	Двери вентиляционного помещения на 1-ом этаже (помещение №30 по техническому паспорту) в детском дошкольном учреждении выполнены из сгораемых материалов, с пределом огнестойкости менее 0,6 часа. Сертификат пожарной безопасности на двери не предоставлен. Установить двери вентиляционного помещения на 1-ом этаже (помещение №30 по техническому паспорту) в детском дошкольном учреждении с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.	ст.2 Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности»; п.1.82 СНиП 2.08.02-89*; п.7.4 СНиП 21-01-97*.	12.03.2018	

11.	Из групповой ячейки, группа №11, 2-го этажа (помещения №№ 45,46,47,48,49 по техническому паспорту отсутствует второй эвакуационный выход на лестничную клетку. Обеспечить групповую ячейку, группу №11, 2-го этажа (помещения №№ 45,46,47,48,49 по техническому паспорту) вторым эвакуационным выходом на лестничную клетку.	ст.2 Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности»; п. 6.55 Свод правил СП 118.13330.2012 Общие технические здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1); п. 5.2.12. СП 1.13130.2009; п.6.12* СНиП 21-01-97*.	12.03.2018	
12.	Из групповой ячейки, группа №12, 2-го этажа (помещения №№ 43,50,51,52,53,54,55 по техническому паспорту) отсутствует второй эвакуационный выход на лестничную клетку. Обеспечить групповую ячейку 2-го этажа (помещения №№ 43,50,51,52,53,54,55 по техническому паспорту) вторым эвакуационным выходом на лестничную клетку.	ст.2 Федеральный закон № 69 «О пожарной безопасности»; п. 6.55 Свод правил СП 118.13330.2012 Общие технические здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменением N 1); п. 5.2.12. СП 1.13130.2009; п.6.12* п.7.4 СНиП 21-01-97*.	12.03.2018	
13.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной	п.20 ППР в РФ	12.03.2018	

	опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Тутаевского района Ярославской области
по пожарному надзору Лобанова Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

«13» марта 2017 г.




(подпись, заверенная печатью)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МДОУ №11 «Колокольчик»
Белова Елена Николаевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)


(подпись)

«13» марта 2017 г.