

(Типовая форма акта
выездной проверки)

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тутаевскому району
наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа

г. Тутаев
(место составления акта)

«29» ноября 2021 г.

(дата составления акта)

15 ч.00 мин.

(время составления акта)

Акт выездной проверки № 95
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Натальи Геннадьевны от 26 октября 2021 года №95, КНМ №76210061000201287351

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора (наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области Барановым Вячеславом Владимировичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский Сад № 11 "Колокольчик" Тутаевского муниципального района, ИНН 7611013856 (здание детского сада) (объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 1.1 - категория высокого риска)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ярославская область,

г. Тутаев, ул. Комсомольская, д. 93

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский

(местоположению): Ярославская область, г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.93

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "24" ноября 2021 г., 09 час. 10 мин. по "29" ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин. по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "24" ноября 2021 г., 09 час. 10 мин. по 12ч. 10мин. 24 ноября 2021г

с "29" ноября 2021 г., 14 час. 10 мин. по 15ч. 00мин. 29 ноября 2021г

по месту Ярославская область, г.Тутаев, ул. Комсомольская, д.93

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) _____

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) декларация пожарной безопасности; технический паспорт.

2) Инструкция по мерам пожарной безопасности; документы, подтверждающие проведение практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты;

3) Документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции и др.), сведения о прохождении руководителем и лицами, ответственными за противопожарное состояние объекта защиты, иными категориями работников обучения пожарно-техническому минимуму, сведения об обучении мерам пожарной безопасности в виде инструктажа;

4) справка по работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения;

5) акты проверок работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

6) документы, определяющие виды и количество первичных средств пожаротушения на объекте защиты;

7) акты испытания внутреннего противопожарного водоснабжения;

8) акт обследования системы вентиляции;

9) протоколы испытания пожарных лестниц.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) _____
 (указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Сведения о юридических и (или) должностных лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1	<p>В здании по адресу: г.Тутаев, ул. Комсомольская, 93 не проведено испытание системы автоматической пожарной сигнализации. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей в здании эксплуатируются с 07 апреля 2006г., т.е 15 лет (Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию от 07.04.2006г.). Основание: п. 54 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.), в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний":</p> <p>4.2.4.3 Средний срок службы извещателя пожарного должен быть не менее 10 лет.</p> <p>5.2.4.3 Средний срок службы источников бесперебойного электропитания должен быть не менее 10 лет.</p> <p>6.2.4.1 Средний срок службы пожарного оповещателя должен быть не менее 10 лет.</p> <p>7.9.4 Средний срок службы приборов управления - не менее - 10.</p> <p>Следуя РД 009-02-96 "Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт": п.1.10 После истечения срока службы, указанного в документации на техническое устройство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.</p>	МДОУ №11 «Колокольчик»
2.	<p>Огнетушитель ОП-4 №6 установленный на первом этаже на лестничной площадке (пом. первого этажа №23 согласно технического паспорта инв.№ 2404 от 06.11.2019г.) находится в неисправном состоянии – сорвана пломба, давление на манометре на красной отметке. Основание: п.407 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16 09 2020г)</p>	Зам. заведующего по АХЧ МДОУ №11 «Колокольчик» Шкут Татьяна Александровна

3.	Огнетушитель ОП-4 размещенный на втором этаже у ПК №6 в помещении коридора (пом. второго этажа №39 согласно технического паспорта инв.№ 2404 от 06.11.2019г.) расположен на высоте более 1,5 м. до верха корпуса огнетушителя. Основание: п.409 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Зам. заведующего по АХЧ МДОУ №11 «Колокольчик» Шкут Татьяна Александровна
4.	На первом этаже здания по адресу: г.Тутаев, ул. Комсомольская, 93, в помещении тамбура (пом. первого этажа №39 согласно технического паспорта инв.№ 2404 от 06.11.2019г.) в месте подключения электропроводов не заизолированы- в месте подключения на электропроводах отсутствует изоляция. Основание: п.35(в) ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Зам. заведующего по АХЧ МДОУ №11 «Колокольчик» Шкут Татьяна Александровна
5.	В здании по адресу: г.Тутаев, ул. Комсомольская, 93 на втором этаже дверь ведущая из помещения раздевалки группы №11(пом. второго этажа №33 согласно технического паспорта инв.№ 2404 от 06.11.2019г.) на наружную эвакуационную лестницу открывается не полностью - открытие двери не возможно из-за установленного шкафа, который блокирует открывание эвакуационной двери. Основание: п.276 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	Зам. заведующего по АХЧ МДОУ №11 «Колокольчик» Шкут Татьяна Александровна

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

1. Огнетушитель ОП-4 №6 установленный на первом этаже на лестничной площадке (пом. первого этажа №23 согласно технического паспорта инв.№ 2404 от 06.11.2019г.) находится в неисправном состоянии – сорвана пломба, давление на манометре на красной отметке. Основание: п.407 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.).
2. Огнетушитель ОП-4 №6 установленный на первом этаже на лестничной площадке (пом. первого этажа №23 согласно технического паспорта инв.№ 2404 от 06.11.2019г.) находится в неисправном состоянии – сорвана пломба, давление на манометре на красной отметке. Основание: п.407 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.).
3. На первом этаже здания по адресу: г.Тутаев, ул. Комсомольская, 93, в помещении тамбура (пом. первого этажа №39 согласно технического паспорта инв.№ 2404 от 06.11.2019г.) в месте подключения электропроводов не заизолированы- в месте подключения на электропроводах отсутствует изоляция. Основание: п.35(в) ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.).
4. В здании по адресу: г.Тутаев, ул. Комсомольская, 93 на втором этаже дверь ведущая из помещения раздевалки группы №11(пом. второго этажа №33 согласно технического паспорта инв.№ 2404 от 06.11.2019г.) на наружную эвакуационную лестницу открывается не полностью - открытие двери не возможно из-за установленного шкафа, который блокирует открывание эвакуационной двери. Основание: п.276 ППР в РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.).

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 29.11.2021г.

(Составитель протокола и иные должностные лица (подпись, дата, место, должность, наименование организации))

объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Тутаевского района

(фамилия, инициалы, должность проверяющего)

по пожарному надзору Баранов В.В.




(подпись)

«29» ноября 2021г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Государственный инспектор Тутаевского района по пожарному надзору
Баранов Вячеслав Владимирович тел.(48533)7-01-13,ond.tutaev@yandex.ru


(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): И.О. Заведующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский Сад №11 "Колокольчик" Тутаевского муниципального района Шкут Татьяна Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» ноября 2021 г.


(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий