

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-varoslavl@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная, 6, тел.: 8 (48533)7-01-13; e-mail: ond.tutaev@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 95 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский Сад №11 "Колокольчик" Тутаевского муниципального района
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталии Геннадьевны от 26 ноября 2021 года №95, КНМ № 76210061000201287351

Государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Барановым Вячеславом Владимировичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица И.О.заведующего МДОУ № 11 «Колокольчик» Шкут Татьяна Александровна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Вид нарушения	Ссылка на пункт, часть, ста-	Срок	Отметка о
---	---------------	------------------------------	------	-----------

п/п	обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	тью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	выполнении
1.	<p>В здании по адресу: г.Тутаев, ул. Комсомольская, 93 не проведено испытание системы автоматической пожарной сигнализации. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей в здании эксплуатируются с 07 апреля 2006г., т.е 15 лет (Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию от 07.04.2006г.).</p>	<p>Основание: п. 54 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.), в соответствии с ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний":</p> <p>4.2.4.3 Средний срок службы извещателя пожарного должен быть не менее 10 лет.</p> <p>5.2.4.3 Средний срок службы источников бесперебойного электропитания должен быть не менее 10 лет.</p> <p>6.2.4.1 Средний срок службы пожарного оповещателя должен быть не менее 10 лет.</p> <p>7.9.4 Средний срок службы приборов управления - не менее - 10.</p> <p>Следуя РД 009-02-96 "Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт": п.1.10 После истечения срока службы, указанного в документации на техническое устройство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.</p>	01.11.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.О.заведующего МДОУ № 11 «Колокольчик»

Шкут Татьяна Александровна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор Тутаевского района
по пожарному надзору Баранов Вячеслав Владимирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.